



КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ,
ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ
САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПО НЕВСКОМУ РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

АКТ

пожарно-профилактического мероприятия
по соблюдению требований пожарной безопасности

Санкт-Петербург,
ул. Полярников, д.5

«11» 06 2019г.

На основании: распоряжений администрации Невского района Санкт-Петербурга от 05.04.2013 г. № 488-р «Об организации и осуществлении профилактики пожаров на объектах, подведомственных администрации Невского района» и от 18.04.2019г. № 1471-р «Об организации подготовки государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации Невского района Санкт-Петербурга, к 2019-2020 учебному году и отопительному сезону» «11» июня 2019 года с «13» час. «00» мин. до «15» час. «00» мин. проведено пожарно-профилактическое мероприятие на объекте недвижимости по адресу: ул. Антонова-Овсеенко, д.25, корп.2, лит.А
Правообладатели объекта пожарно-профилактического мероприятия: ГБДОУ д/с № 101 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга.

Лицо (-а), проводившее (-ие) пожарно-профилактическое мероприятие: специалист ГО ПЧ (П) СПб ГКУ «ПСО Невского района» Воробьев Н.В.

При проведении пожарно-профилактического мероприятия присутствовали: заведующий Литвинова Наталья Владимировна

Представлен отчёт о расчёте пожарного риска: нет

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности:

Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия: нет

Наличие декларации пожарной безопасности: в наличии

В ходе проведения профилактических мероприятий установлено:

1. Наличие и исправность автоматических систем противопожарной защиты:

Наименование АСПЗ	Наличие	Номер и дата последнего акта о проведении обслуживания	Исправна/не исправна	Инструкция ответственного (в наличии/ нет в наличии)
АУПС	В наличии	б/н от 14.06.19	исправна	в наличии
СОУЭ	В наличии	б/н от 14.08.15	исправна	в наличии
ЦАСПИ	В наличии	б/н от 14.05.12	исправна	в наличии
АУПТ	Не требуется			

2. Наличие и исправность внутреннего пожарного водопровода: Акт проверки ВППВ от 27.05.2015

3. Укомплектованность объекта первичными средствами пожаротушения, наличие журнала учета огнетушителей: укомплектован, журнал учета ведется в полном объеме


4. Наличие основных организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности: в наличии

5. Организация и проведение обучения работников мерам пожарной безопасности: в наличии

6. Проведение тренировочных мероприятий по эвакуации: в наличии

Рекомендации по соблюдению требований пожарной безопасности:

№ п/п	Выявлены и рекомендованы к устранению нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Устранены во время проведения пожарно-профилактического мероприятия
1	2	3	4
1	Заполнение дверного проема прачечной не выделено	Основание: Федеральный закон Российской Федерации	исправно

противопожарной преградой не ниже EI 60.	от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.3,4 ст.88, табл.24. СП4.13130.2013	
--	---	--

Проведен противопожарный инструктаж:

Тема инструктажа: Соблюдение требований ПБ в дошкольных учреждениях

Присутствовало человек: 4

Вручены памятки: «Весенне-летний пожароопасный период», «Предотвратим природные пожары», «Лето-прекрасная пора», «Безопасность на водоемах в летний период». «Памятка по профилактике пожаров по причине неосторожности при курении в жилом секторе».

Проведено практическое тренировочное занятие с членами ДПД КСО

Оказана консультативно-методическая помощь: Требования ПБ к путям эвакуации

Иные мероприятия проведенные в период пожарно-профилактического мероприятия: -

Перечень документов (копий) прилагаемых к акту: Приказы, копии ПТМ, акт проверки ВППВ, акт ТО АУПС и СОУЭ.

Специалист ГО ПЧ Государственной противопожарной службы ПЧ (П) СПб ГКУ «ПСО Невского района»

Воробьев Н.В.

« 11 » 06 2019г.

Первый экземпляр акта получил:

Михайлова Наталья Владимировна
(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица)

« 11 » июня 2019г.

