



**КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ,  
ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ  
САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
ПО НЕВСКОМУ РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»**

**АКТ**

**пожарно-профилактического мероприятия  
по соблюдению требований пожарной безопасности**

Санкт-Петербург,  
ул. Полярников, д.5

«11» марта 2024г.

На основании: распоряжений администрации Невского района Санкт-Петербурга от 05.04.2013 г. № 488-р «Об организации и осуществлении профилактики пожаров на объектах, подведомственных администрации Невского района» «11» марта 2024 года с « 10 » час. «00» мин. до «17» час. «00» мин. проведено пожарно-профилактическое мероприятие на объекте недвижимости по адресу: ул. Антонова Овсеенко, д.25, корп.2 лит.А

Правообладатели объекта пожарно-профилактического мероприятия: ГБДОУ детский сад № 101 Невского района Санкт-Петербурга.

Лицо (-а), проводившее (-ие) пожарно-профилактическое мероприятие: Инструктор противопожарной профилактики пожарной части (профилактическая) СПб ГКУ «ПСО Невского района» Романова Юлия Валерьевна.

При проведении пожарно-профилактического мероприятия присутствовали: заведующий ГБДОУ детский сад № 101 Литвинова Наталья Владимировна

Представлен отчёт о расчёте пожарного риска: представлен

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: нет

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: нет.

Наличие декларации пожарной безопасности: в наличии

В ходе проведения профилактических мероприятий установлено:

1. Наличие и исправность автоматических систем противопожарной защиты:

Наименование АСППЗ	Наличие	Номер и дата последнего акта о проведении обслуживания	Исправна/не исправна	Инструкция ответственного (в наличии/ нет в наличии)
АУПС	в наличии	б/н от 09.02.2024		в наличии
СОУЭ	в наличии	б/н от 09.02.2024		в наличии
ЦАСПИ	в наличии	б/н от 09.02.2024		в наличии
АУПТ	Не требуется			

2. Наличие и исправность внутреннего пожарного водопровода: акт проверки от 20.06.2023г

3. Укомплектованность объекта первичными средствами пожаротушения, наличие журнала учета огнетушителей: укомплектован, в наличии

4. Наличие основных организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности: приказы, инструкции в наличии

5. Организация и проведение обучения работников мерам пожарной безопасности: Журнал учета инструктажей в наличии. Удостоверения о прохождении ПТМ в наличии

6. Проведение тренировочных мероприятий по эвакуации: в наличии

Рекомендации по соблюдению требований пожарной безопасности:

№ п/п	Выявлены и рекомендованы к устранению нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Устранены во время проведения пожарно-профилактического мероприятия
1	2	3	4

Проведен противопожарный инструктаж:

Тема инструктажа: Соблюдение требований ПБ в дошкольных учреждениях.

Присутствовало человек: 4

Вручены памятки: «Детская шалость с огнем- частая причина пожаров»; «Правила пользования огнетушителем»; «ППБ в быту»; «ПБ в многоквартирных домах»; «Пожарная охрана сообщает»; « О соблюдении мер пожарной безопасности в осенне-зимний период»; « Выход на лед запрещен»; «Пожарная охрана Невского района напоминает».

Проведено практическое тренировочное занятие с членами ДПД \_\_\_\_\_

Оказана консультативно-методическая помощь: Требования ПБ к содержанию путей эвакуации

Иные мероприятия проведенные в период пожарно-профилактического мероприятия: -

Перечень документов (копий) прилагаемых к акту: приказы, акт ТО АУПС и СОУЭ, акт проверки ВППВ, протокол испытания НПЛ, справка об эвакуации.

Инструктор ПП ПЧ Государственной противопожарной службы ПЧ (П) СПб ГКУ «ПСО Невского района»

« 14 » марта 2024г.

Первый экземпляр акта получил:

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

« 14 » марта 2024г.

