



**КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ,
ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ
САНКТ- ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПО НЕВСКОМУ РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»**

АКТ

**пожарно-профилактического мероприятия
по соблюдению требований пожарной безопасности**

Санкт-Петербург,
ул. Полярников, д.5

«18» июня 2020г.

На основании: распоряжений администрации Невского района Санкт-Петербурга от 05.04.2013 г. № 488-р «Об организации и осуществлении профилактики пожаров на объектах, подведомственных администрации Невского района» и от 21.04.2020г. № 1555-р «Об организации подготовки государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации Невского района Санкт-Петербурга, к 2020-2021 учебному году и отопительному сезону» «18» июня 2020 года с « 14 » час. «00 » мин. до «18» час. «00» мин. проведено пожарно-профилактическое мероприятие на объекте недвижимости по адресу: ул. Антонова Овсеенко, д.25, корп.2 лит.А

Правообладатели объекта пожарно-профилактического мероприятия: ГБДОУ детский сад № 101 Невского района Санкт-Петербурга.

Лицо (-а), проводившее (-ие) пожарно-профилактическое мероприятие: Инструктор противопожарной профилактики пожарной части (профилактическая) СПб ГКУ «ПСО Невского района» Романова Юлия Валерьевна.

При проведении пожарно-профилактического мероприятия присутствовали: заведующий ГБДОУ детский сад № 101 Литвинова Наталья Владимировна

Представлен отчёт о расчёте пожарного риска: представлен

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: нет

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: нет.

Наличие декларации пожарной безопасности: в наличии

В ходе проведения профилактических мероприятий установлено:

1. Наличие и исправность автоматических систем противопожарной защиты:

Наименование АСПЗ	Наличие	Номер и дата последнего акта о проведении обслуживания	Исправна/не исправна	Инструкция ответственного (в наличии/ нет в наличии)
АУПС	в наличии	б/н от 29.05.2020		в наличии
СОУЭ	в наличии	б/н от 29.05.2020		в наличии
ЦАСПИ	в наличии	б/н от 29.05.2020		в наличии
АУПТ	в наличии	б/н от 29.05.2020		в наличии

2. Наличие и исправность внутреннего пожарного водопровода: акт проверки от 31.03.2020г

3. Укомплектованность объекта первичными средствами пожаротушения, наличие журнала учета огнетушителей: укомплектован, в наличии

4. Наличие основных организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности: приказы, инструкции в наличии

5. Организация и проведение обучения работников мерам пожарной безопасности: Журнал учета инструктажей в наличии. Удостоверения о прохождении ПТМ в наличии

6. Проведение тренировочных мероприятий по эвакуации: в наличии

Рекомендации по соблюдению требований пожарной безопасности:

№ п/п	Выявлены и рекомендованы к устранению нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Устранены во время проведения пожарно-профилактического мероприятия
1	2	3	4
1	Заполнение дверного проема прачечной не выделено	Основание: Федеральный закон Российской Федерации	

	противопожарной преградой не ниже EI 60.	от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, ч.1 с т.6, ч.3,4 ст.88, табл.24. СП4.13130.2013	
--	--	--	--

Проведен противопожарный инструктаж:

Тема инструктажа: Соблюдение требований ПБ в дошкольных учреждениях, природные пожары.

Присутствовало человек: 5

Вручены памятки: «Весенне-летний пожароопасный период», «Летние каникулы», «О запрете купания в неустановленных местах», «Правила пожарной безопасности в быту».

Проведено практическое тренировочное занятие с членами ДПД _____

Оказана консультативно-методическая помощь: Требования ПБ к путям эвакуации

Иные мероприятия проведённые в период пожарно-профилактического мероприятия: -

Перечень документов (копий) прилагаемых к акту: приказы, акт ТО АУП и СОУЭ, акт проверки ВППВ, справка об эвакуации, тех отчет испытание НПП

Инструктор ПП ПЧ Государственной противопожарной службы ПЧ (П) СПб ГКУ «ПСО Невского района»

« 18 » июня 2020г.

Первый экземпляр акта получил:

Майборода ИВ
(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица)

(подпись)

« 18 » июня 2020г.