



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №101 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга

193168, Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, 25/2, литер А
Тел./факс: (812) 588-38-29
E-mail: litvinova.gbdou101@obr.gov.spb.ru

ОКПО 53241531 ОКОГУ 23280 ОГРН 1037825014512
ИНН/КПП 7811066446/781101001

Начальнику отдела образования
Администрации Невского района
Санкт-Петербурга
Л.И.Чалганской

Заведующего ГБДОУ д/с № 101
общеразвивающего вида Невского
района Санкт-Петербурга
Литвиновой Натальи Владимировны

25.01.2021 № 35/21

на № _____ от _____

Служебное письмо

Уважаемая Любовь Ивановна.

Довожу до Вашего сведения, что в ГБДОУ детском саду № 101 общеразвивающего вида Невского района Санкт-Петербург 28.09.2020 проводилась плановая проверка соблюдения требований пожарной безопасности Управлением по Невскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу. В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

№ п/п	Вид нарушения соблюдения требований пожарной безопасности	Срок устранения нарушения	Примечание
1	В группе «звездочка» напольное покрытие выполнено из материалов с высокой пожарной опасностью (отделка пола выполнена гомогенным ПВХ линолеумом, имеющим класс пожарной опасности КМ-5, см. декларацию о №RU Д-RU. ПБ.34.В.00031/20 от 30.04.2020 г.)	До 10.01.2021 года	Нарушение устранено силами подрядчика СУ №60. Письмо от СУ №60 от 09.11.2020 исх. №20-273
2	Не произведен расчет категорий для помещений прачечной и вентиляционной камеры по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.	Устранено	

3	<p>На дверях помещений производственного назначения вентиляционной камеры и прачечной (За исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности). Не обозначены их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	Устранено	
4	<p>Помещения пожароопасных категорий, кроме категорий В4 и Д не отделены от коридора в здании II степени огнестойкости противопожарными перегородками 2-го типа (помещения вентиляционной камеры и прачечной).</p>	До 01.09.2021	Будет устранено хозяйственным способом

Заведующий ГБДОУ детский сад №101

/Н.В.Литвинова

