



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.AB98.B.00662

Серия RU № 0141720

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Центр Сертификации "ЕвроЗащита". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 445031, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, Южное шоссе, дом 53, офис 10. Номер телефона: +78482797914, адрес электронной почты: ezsert@yandex.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AB98 выдан 24.09.2015.

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО "КСК" Основной государственный регистрационный номер: 1147847096650. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 192102, Россия, город Санкт-Петербург, улица Салова, дом 27, корпус Литер АВ. Номер телефона: +78123135902, адрес электронной почты: kskto@yandex.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО "КСК". Место нахождения: 192102, Россия, город Санкт-Петербург, улица Салова, дом 27, корпус Литер АВ. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 192102, Россия, город Санкт-Петербург, улица Салова, дом 27, корпус Литер АВ.

## ПРОДУКЦИЯ

Сосуды, работающие под избыточным давлением, 4-й категории: конденсаторы пара уплотнений типа КПУ-50-2.5-6, вместимостью 0,86 м<sup>3</sup>, на максимально допустимое рабочее давление 2,5 МПа, предназначенные для газов и паров и используемые для рабочих сред группы 2

Серийный выпуск

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 25.30.12-004-35519880-2017 «Конденсаторы пара уплотнений КПУ-50-2.5-6. Технические условия.»

КОД ТН ВЭД ТС 8404 20 000 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 061/VI/2017 от 20.06.2017, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Русский испытательный центр", аттестат аккредитации № RA.RU.21PY02; акта анализа состояния производства от 14.06.2017; обоснования безопасности 35519880.25.30.12.004 ОБ. Схема сертификации: 1с

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Классификация оборудования определена в соответствии с ТР ТС 032/2013. Стандарт, в результате применения которого на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 032/2013: ГОСТ Р 52630-2012 "Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия" Расчетный срок службы – 40 лет. Срок хранения без переконсервации – 1 год, при соблюдении условий хранения. Условия хранения 1Л по ГОСТ 15150-69

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.06.2017 ПО 22.06.2022 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Таймасова Татьяна Ивановна  
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Малькова Люся Павловна  
(инициалы, фамилия)